



RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN  
PRZECIWOŻAROWYCH  
mgr inż. poż. Marcin Kowalski, Nr upr. 682/2019  
Toruń, dnia 14.09.2023  
Zgodność projektu z wymaganiami  
ochrony przeciwpożarowej stwierdzam  
bez uwag z uwagami

*[Signature]*

**UWAGI:**

Zabezpieczenie przedlicznikowe  
montować w obudowach przystoso-  
wanych do plombowania.