

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa rowu M-1 oraz 6 przepustów w hm 4+50 - 12+10 w celu przywróce-
nia odpływu grawitacyjnego wód gruntowych z terenu Fortu IV w Toruniu - ZA-
BEZPIECZENIE LINII KABLOWEJ 15 kV
ADRES INWESTYCJI : 87-100 Toruń
INWESTOR : Gmina Miasta Toruń
ADRES INWESTORA : ul. Wały Gen. Sikorskiego 8
WYKONAWCA ROBÓT : z przetargu
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Piotr Szeffler
DATA OPRACOWANIA : 01.03.2023

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I kw. 2023

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.03.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Przebudowa rowu M-1 oraz 6 przepustów w Toruniu - ZABEZPIECZENIE LINII KABLOWEJ SN 15kV						
1		Przebudowa infrastruktury w obrębie rowu M-1				
1 d.1	KNNR 1 0307-04	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku - odkopanie kabli	m ³	7		
2 d.1	kalkulacja in- dywidualna	Zabezpieczenie kabli energ. SN, wykonanie przepustów dwudzielnych typu "AROT" L=7m na kablach	szt	1		
3 d.1	KNNR 1 0318-01	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m w gruncie kat. I-III	m ³	7		
4 d.1	kalkulacja in- dywidualna	Koszty Energa wyłączenia zasilania kabli SN	szt	1		
Razem dział: Przebudowa infrastruktury w obrębie rowu M-1						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: