

Numer R/22/071205

Miejscowość Toruń

Data 30-09-2022

WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIĘCIA KOLIZJI)

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA

Oddział w Toruniu

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

1. Obiekt:

Nazwa: Przebudowa rowu M-1 oraz 6 przepustów w hm 3+94-12+16 w celu przywrócenia odpływu grawitacyjnego wód gruntowych z terenu Fortu IV w Toruniu

Adres (Nr działki): Toruń, ul. Polna
gm. Toruń, działka numer 774

2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:

2.1. Odcinek kablowy [SN] - [102010006K/2] -

3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:

3.1. Urządzenia WN i SN:

Kolidujący odcinek linii kablowej 15kV relacji GPZ Toruń Wschód - WPEC 1 typu 3x XRUHAKXS 120mm² odpowiednio przebudować poprzez zabezpieczenie rurami ochronnymi.

3.2. Stacja transformatorowa:

-

3.3. Urządzenia nn:

-

3.4. Demontaże:

-

4. Inne ustalenia:

4.1. Dotyczy projektu budowlanego:

Plan sytuacyjny ze sposobem zabezpieczenia linii kablowej podlega sprawdzeniu przez ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Toruniu przed przystąpieniem do realizacji inwestycji. Dokumentację projektową należy dostarczyć celem sprawdzenia do Wydziału Dokumentacji Energetycznej, w zakresie zgodności z wydanymi warunkami przebudowy.

W przypadku nieuzupełnienia stwierdzonych braków, obszar Dokumentacji kończy proces w sposób negatywny i przekazuje zwrótnie nieuzgodnioną dokumentację.

4.2. Inne wymagania:

-

5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlanych – montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Toruniu.

6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.

7. Warunki przebudowy sieci ważne są przez okres 2-letni od daty ich określenia.

Ciemny Szymon

OPRACOWAŁ

tel. +48 56 470 6496

ZATWIERDZIŁ

Tomasz Langowski

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń

Od: Wydział Dokumentacji Energetycznej

Do: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo
Usługowo-Produkcyjne
„Melbud”
Spółka c
ul. Tramwajowa 12
87-100 Toruń

Znak: EOP/KD/9/2022/11/04955

Toruń, 15.12.2022 roku

Dot.: uzgodnienia dokumentacji projektowej: „Przebudowa rowu M-1 oraz 6 przepustów w hm 3+94 -12+16 w celu przywrócenia odpływu grawitacyjnego wód gruntowych z terenu Fortu IV w Toruniu” – zabezpieczenia kabla SN 15kV relacji GPZ Toruń Wschód – WPEC 1”.

- Warunki Przebudowy: R/22/071205 z dnia 30.09.2022 r
- Projektant: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „Melbud” Spółka c ul. Tramwajowa 12 87-100 Toruń

Przekazaną w mailu z dnia 25.11.2022r. (wpływ do ENERGA-OPERATOR SA nr EOP/KP/9/2022/11/057713 z dnia 25.11.2022 roku) dokumentacja projektowa: „Przebudowa rowu M-1 oraz 6 przepustów w hm 3+94 -12+16 w celu przywrócenia odpływu grawitacyjnego wód gruntowych z terenu Fortu IV w Toruniu” – zabezpieczenia kabla SN 15kV relacji GPZ Toruń Wschód – WPEC 1” pod względem zgodności z Warunkami Przebudowy wydanymi przez ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu **uzgadniamy bez uwag.**

K/O: (Odys): 91MZE, 9MMD-aa, 91MMD
Kontakt:
Dariusz Satkiewicz: (56) 470 6232
F: 990

Z poważaniem

Kierownik Wydziału
Dokumentacji Energetycznej

Zbigniew Michalski

Toruń, dnia 02.09.2022r.

EDI/II/14/2022

**Wielobranżowe Przedsiębiorstwo
Usługowo-Produkcyjne
„MELBUD” s.c.
ul. Tramwajowa 12
87-100 TORUŃ**

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.08.2022r. dotyczące uzgodnienia ewentualnych kolizji z urządzeniami znajdującymi się w zarządzie naszej Spółki, dla zadania „Przebudowa rowu M-1 oraz 6 przepustów w hm 3+94 – 12+16 w celu przywrócenia odpływu grawitacyjnego wód gruntowych z terenu Fortu IV w Toruniu, niniejszym informujemy:

1. Inwestor/Wykonawca zobowiązany będzie do wcześniejszego uzgodnienia ze Spółką Geofizyka Toruń S.A. terminu rozpoczęcia prac na jej terenie,
2. Przedmiotowe prace będą uzgadniane na bieżąco z osobami wyznaczonymi przez naszą Spółkę,
3. Pracownicy Wykonawcy będą mogli poruszać się wyłącznie po obszarze na którym wykonują prace,
4. Wykonawca będzie zobowiązany do wyraźnego wydzielenia i wyraźnego oznaczenia obszaru realizacji prac. W miejscach niebezpiecznych Wykonawca zobowiązany będzie do umieszczenia znaków informujących o rodzaju zagrożenia oraz stosowania środków zabezpieczających przed skutkiem tego zagrożenia.
5. Obowiązkiem Wykonawcy będzie traktowanie wszelkich informacji uzyskanych w związku z pracą na terenie Geofizyki Toruń S.A. jako poufnych.

Osoba do kontaktu:

Mariusz Filar

Dział Infrastruktury

tel.: +48 566593349

mob.: +48 605918586

e-mail: mariusz.filar@geofizyka.pl

Z poważaniem

Kierownik Działu Infrastruktury

Adam Wilk

Toruń, dnia 23.02.2023r.

EDI/II/09/2023

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo
Usługowo-Produkcyjne
„MELBUD“
ul. Tramwajowa 12
87-100 TORUŃ

W związku z realizacją przez Gminę Miasta Toruń inwestycji pn. „Przebudowa rowu M-1 oraz 6 przepustów w hm 4+50 do 12+10 w celu przywrócenia odpływu grawitacyjnego wód gruntowych z terenu Fortu IV w Toruniu” oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na udostępnienie działek o numerach geodezyjnych 774, 775, 776 i 777 obręb 43.

Jednocześnie jako użytkownik wieczysty ww. nieruchomości zastrzegamy sobie prawo do wyrażenia ostatecznej zgody na wejście na przywołane wyżej nieruchomości i wykonanie prac budowlanych po uprzednim uzgodnieniu z ich Wykonawcą szczegółowego zakresu robót, sposobu ich realizacji oraz okresu w jakim będą wykonywane.

W szczególności zgodnie z pismem z dnia 02.09.2022 r. zastrzegamy, że:

1. Inwestor/Wykonawca zobowiązany będzie do wcześniejszego uzgodnienia ze Spółką Geofizyka Toruń S.A. terminu rozpoczęcia prac na jej terenie,
2. Przedmiotowe prace będą uzgadniane na bieżąco z osobami wyznaczonymi przez naszą Spółkę,
3. Pracownicy Wykonawcy będą mogli poruszać się wyłącznie po obszarze na którym wykonują prace,
4. Wykonawca będzie zobowiązany do wyraźnego wydzielenia i wyraźnego oznaczenia obszaru realizacji prac. W miejscach niebezpiecznych Wykonawca zobowiązany będzie do umieszczenia znaków informujących o rodzaju zagrożenia oraz stosowania środków zabezpieczających przed skutkiem tego zagrożenia.
5. Obowiązkiem Wykonawcy będzie traktowanie wszelkich informacji uzyskanych w związku z pracą na terenie Geofizyki Toruń S.A. jako poufnych.

Z poważaniem
PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny
Piotr Antonik

PROKURENT
Błażej Świątkiewicz