

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Gospodarki Komunalnej zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na dobór, dostawę, montaż i uruchomienie systemu sterowania i zarządzania istniejącym oświetleniem na terenie rekreacyjnym u zbiegu ulic Zdrojowa/Włocławska w Toruniu – Czerniewicach, nr działki 512, obręb 76.

Kod CPV zamówienia:

CPV: 51900000-1 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli.

I. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do czynności warunkujących zakończenie i odbiór przedmiotu umowy w tym w szczególności:

Opis stan istniejącego:

Istniejące oświetlenie wykonane jest na słupach stalowych ocynkowanych $h=8m$ na których zamontowane są wysięgniki o długości 1,5m. Wysięgniki w zależności od funkcji słupa są pojedyncze lub podwójne.

Istniejące oświetlenie podzielone jest na dwie zasadnicze grupy:

1. Oświetlenie chodnika oraz siłowni zewnętrznej, zasilane z istniejącego słupa oświetleniowego z ul. Zdrojowej.
2. Oświetlenie boiska do tenisa ziemnego, koszykówki i siatkówki, placu zabaw i lodowiska zasilane z istniejącego słupa oświetleniowego z ul. Relaksowej (poprzez szafkę z zegarem).

Na ww. słupach zamontowane są oprawy LED z optyką drogową oraz naświetlacze LED. Część istniejących opraw nie posiada zasilaczy umożliwiających sterowanie.

Zakres prac do wykonania:

1. Ujednoczenie zasilania tak by wszystkie latarnie zasilone zostały z jednego punktu np. z istniejącego słupa oświetleniowego w ul. Relaksowej. W tym celu należy zlokalizować istniejące linie kablowe i w optymalnym miejscu połączyć istniejące obwody w jeden. Istniejące kable odkopać, przeciąć oraz połączyć poprzez mufy termokurczliwe. Dostosować zabezpieczenia istniejącego zasilania z ul. Relaksowej do zwiększonego poboru mocy, zapewniając ochronę przeciwporażeniową a istniejące zasilanie z ul. Zdrojowej odłączyć i zaizolować pozostawiając jako rezerwowe.
2. Demontaż istniejących lamp oświetleniowych.
3. Montaż nowych opraw oświetleniowych umożliwiających sterowanie za pomocą aplikacji. Nowe oprawy LED o mocy maksymalnej 200W. Istniejące oświetlenie pokrywa teren nierównomiernie, występują obszary niedoświetlone. Nowe oprawy należy dobrać tak by optymalnie doświetlić teren na ile to możliwe ograniczając ciemne strefy. Zamawiający nie określa wymagań pod względem natężenia i równomierności oświetlenia.
4. Montaż sterowników do opraw oświetleniowych umożliwiających płynną regulację mocy i natężenia oświetlenia każdej z opraw osobno.
5. Dostarczenie, instalacja i uruchomienie aplikacji.
6. Szkolenie z obsługi aplikacji.

7. Wykonanie pomiarów ochronnych oraz natężenia oświetlenia.
8. Wykonanie dokumentacji powykonawczej

II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał w sposób należyty przynajmniej 5 podobnych układów sterowania oświetleniem. Posiadane doświadczenie należy potwierdzić.

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest:

- a) udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,
- b) podać nazwy (firmy) podwykonawców,
- c) dane z punktu II. 2 i 5 zostaną zweryfikowane przed podpisaniem umowy.

III. Gwarancje:

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimum 36 miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenia i wykonane prace.

IV. Termin wykonania zamówienia:

60 dni od daty podpisania umowy.

V. Dokumenty, które należy złożyć w niniejszym postępowaniu:

1. Formularz „Oferta” zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego (załącznik nr 3 do ogłoszenia). Należy złożyć dwie odrębne oferty.
2. Referencje potwierdzające wykonanie usługi obejmującej swym przedmiotem zakres opisu przedmiotu zamówienia.
3. Schemat, opis architektury systemu oraz typy dobranej aparatury sterującej.

VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w Wydziale Gospodarki Komunalnej ul. Legionów 220 listownie lub elektronicznie na adres e-mail: wgk@um.torun.pl, m.szmytkowski@um.torun.pl

do dnia 30 sierpnia 2024 r. do godz. 10:00



Konsekwencje złożenia oferty niezgodnej z zapisami niniejszej dokumentacji ponosi Wykonawca (np. nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie). Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Osoby do kontaktów: Marek Szmytkowski tel. 56 611 83 19, e-mail: m.szmytkowski@um.torun.pl

Kryterium wyboru oferty: 100% cena

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

- 1) Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
- 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.
- 3) Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 4) Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie kształtuje zobowiązań Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
- 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

Załączniki:

1. Specyfikacja techniczna opraw oświetleniowych.
2. Legenda rysunkowa terenu rekreacyjnego.
3. Formularz ofertowy.

DYREKTOR
Wydziału Gospodarki Komunalnej

Marcin Kowallek

Główny Specjalista

Marek Szmytkowski

