

WOL.271.5.2024.WMP

wg rozdzielnika

Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych dostawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny netto i brutto dla zadania modernizacja zasilania gwarantowanego Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, zakup i dostawa 2 x **3-fazowy zasilacz awaryjny UPS z montażem spełniający kryteria:**

- 1) Moc pozorna / czynna: 40 kVA / 40 kW,
- 2) Rodzaj UPS: Online 3-fazowy 3/3,
- 3) Technologia: TDC (prawdziwa podwójna konwersja),
- 4) Rodzaj obudowy: TOWER,
- 5) Wyjście: TERMINAL (zaciski śrubowe),
- 6) Czas podtrzymania: min 10 minut (przy obciążeniu 100%),
- 7) Porty komunikacyjne: USB, RJ-45, RS-232, RS-485, DryContact,
- 8) Zerowy czas przełączania w tryb awaryjny,
- 9) Wylącznik natychmiastowego odłączenie zasilania,
- 10) Wylącznik odłączenia w przypadku pożaru,
- 11) Panel kontrolno-monitorujący LCD oraz wskaźnik LED,
- 12) Inteligentny slot na moduł rozszerzeń,
- 13) Praca równoległa,
- 14) Obudowa typu Tower na kółkach,
- 15) Oprogramowanie klienckie do zarządzania UPS,
- 16) Współpraca z ByPASS,
- 17) Dostawa, montaż i uruchomienie w cenie.

Obecnie Zamawiający posiada 2 x 20 KW UPS Riello GrenForce 20 KVA/18 KW, praca równoległa. UPS-y współpracują z zespołem prądowórczym (agregat prądowórczy FG WILSON P30E 30 kVA/24 kW).

Dostarczone urządzenia mają być fabrycznie nowe oraz pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów.

Termin wykonania: 40 dni od podpisania umowy.

Termin składania ofert z rozpoznania rynku mija 08.10.2024 roku do godz. 13.00.

Oferty proszę składać na formularzu ofertowym (załącznik nr 1.) w Wydziale Ochrony Ludności przy ul. Legionów 70/76 w pokoju 214 (I piętro) lub mailem na adres: wol@um.torun.pl.

W przypadku pytań dotyczących przedmiotu zamówienia prosimy o kontakt z Wojciech Pryczek z Wydziału Ochrony Ludności pod numerem 509 36 99 47.

Uwaga!!! Jednocześnie Wydział Ochrony Ludności informuje, że niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów wykonania w/w zadania.

Załącznik 1. Formularz Ofertowy.

Załącznik 2. Rozdzielnik.

Dyrektor
Wydziału Ochrony Ludności

Marcin Ustowski

Formularz Ofertowy

dotyczący rozeznania rynku WOL.271.5.2024.WMP z dnia 01.10.2024r.

Tel. kontaktowy:

Dla zadania modernizacja zasilania gwarantowanego Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, zakup i dostawa 2 x 3-fazowy zasilacz awaryjny bezprzerwowy UPS z montażem:

Lp.	opis	ilość	Dodatkowe informacje	Cena netto zł	Cena brutto zł
1.	Zasilacz UPS 40 kVA / 40 kW	2			
2.	Demontaż istniejących UPS 20 kVA / 18 kW	2	System zasilania posiada BYPASS		
3.	Montaż i uruchomienie nowych UPS	2	System zasilania posiada BYPASS		
RAZEM					

Pieczętka, data i podpis

.....

Kierownik
Toruńskiego Centrum
Zarządzania Kryzysowego
Wojciech Pryczek