

Toruń, dnia 14.10.2024 rok

WOL.2600.10.2024.YM

wg rozdzielnika

Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej netto i brutto dla zadania naprawa zasilania gwarantowanego Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

1. Naprawa podgrzewania silnika (wymiana grzałki o mocy min 600 W) w agregat prądowłórczy FG WILSON P30E 30 kVA/24 kW;
2. Wymiana zewnętrznego wyłącznika bezpieczeństwa w agregat prądowłórczy FG WILSON P30E 30 kVA/24 kW.

Obecnie Zamawiający posiada 2 x zespół prądowłórczy (agregat prądowłórczy FG WILSON P30E 30 kVA/24 kW).

Dostarczone urządzenia mają być fabrycznie nowe oraz pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów.

Termin wykonania: 30 dni.

Termin składania ofert z rozpoznania rynku mija 22.10.2024 roku do godz. 13.00.

Oferty proszę składać na formularzu ofertowym (załącznik nr 1.) w Wydziale Ochrony Ludności przy ul. Legionów 70/76 w pokoju 214 (I piętro) lub mailem na adres: wol@um.torun.pl.

W przypadku pytań dotyczących przedmiotu zamówienia prosimy o kontakt z Wojciech Pryczek z Wydziału Ochrony Ludności pod numerem 509 36 99 47.

Uwaga

- a) Niniejsza zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych,
- b) Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny oraz bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
- c) Zamawiający, w przypadku wplynięcia jednej oferty, zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

Załącznik 1. Formularz Ofertowy.

Załącznik 2. Zdjęcia grzałki w zespole prądowłórczym

Załącznik 2. Rozdzielnik.

Dyrektor
Wydziału Ochrony Ludności

Marcin Lutbuski

Starszy Inspektor
Melndite
Yulian Melnychuk

URZĄD MIASTA TORUNIA
Wydział Ochrony Ludności
ul. Legionów 70/76
87-100 TORUŃ

Grzałka o mocy 600 W w agregacie prądowórczym FG WILSON P30E 30 kVA/24 kW

